






**UWAGA:**  
 Konstrukcje wsporcze urządzeń montowanych na dachu budynku podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej

**LEGENDA**

-  Wskaźnik kierunku wiatru z oświetleniem zewnętrznym i przeszkodowym
-  Latarnia lądowiska z tablicą zasilającą
-  Antena odbiorcza zdalnego sterowania załączaniem świetlnych pomocy nawigacyjnych lądowiska;
-  Oprawa oświetlenie przeszkodowego z lampą typu LED

|  |   |                     |   |
|--|---|---------------------|---|
| <b>Inwestor</b>  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczycinie<br>ul. M. C. Skłodowskiej 12<br>12-100 Szczycino                        |                     |   |
| <b>Wykonawca</b>   | HAPI - Szymon Łodyga<br>ul. Skoczyłasa 10/12 m. 59<br>03-465 Warszawa<br>tel. 503 912 552<br>biuro@hapi-el.pl |                     |  |
| <b>Branża</b>  | <b>Imię i nazwisko</b>  | <b>Nr uprawnień</b> | <b>Podpis</b>   |
| główny projektant  | mgr inż. Adam Marciniak   | WK/P0050/POOK/13    |   |
| elektryczna  | mgr inż. Paweł Podwójc  | MAZ/0411/PWOE/05    |   |
| elektryczna  | mgr inż. Tomasz Dryjski   | LOD/0290/POOE/05    |   |
| <b>Tytuł Opracowania</b>   |   |                     | <b>Data</b>   |
| Budowa lądowiska dla centrum urzędowego przeznaczonych wyłącznie dla śmigłowców ratunkowych oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla potrzeb lądowiska |   |                     | 11.2016   |
| <b>Tytuł Rysunku</b>   |   |                     | <b>Skala</b>  |
| Plan instalacji elektrycznych w budynku kotłowni - rzut dachu  |   |                     | 1:100   |
|  |   |                     | <b>Stadium</b>  |
|  |   |                     | PB  |
|  |   |                     | <b>Branża</b>   |
|  |   |                     | elektryczna   |
|  |   |                     | <b>Nr rysunku</b>   |
|  |   |                     | E-3   |