


- UWAGA:**
1. Wszystkie rury ochronne odporne na warunki atmosferyczne
 2. Konstrukcje wsporcze urządzeń montowanych na dachu budynku podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej

Investor		Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczycie ul. M. C. Skłodowskiej 12 12-100 Szczycie	
Wykonawca		HAPI - Szymon Łodyga ul. Skoczylasa 10/12 m. 59 03-465 Warszawa tel. 503 912 552 biuro@hapi-sl.pl	
			
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
główny projektant	mgr inż. Adam Marciniak	WKP/0050/POOK/13	
elektryczna	mgr inż. Paweł Podwójcic	MAZ/0411/PWOE/05	
elektryczna	mgr inż. Tomasz Dryjski	LOD/0290/POOE/05	
Tytuł Opracowania			Data
Budowa ładowiska dla centrum urazowego przeznaczonego wyłącznie dla śmigłowców ratunkowych oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla potrzeb ładowiska			11.2016
Tytuł Rysunku			Skala
Plan instalacji elektrycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - rzut dachu			1:200
			Stadium
			PB
			Branża
			elektryczna
			Nr rysunku
			E-8