



**UWAGA:**  
Obwodów rezerwowych w tablicach nie wyposażać w aparaty rozdzielcze. Pozostawić miejsce do przyszłej zabudowy.

\*) Urządzenia montowane po wybudowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ochrona przeciwporażeniowa:  
samoczynne wyłączenie zasilania oraz wyłączniki różnicowoprądowe  $\Delta I=30mA$   
Układ sieci TN-S.

<b>Investor</b> Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczycinie ul. M. C. Skłodowskiej 12 12-100 Szczycino			
<b>Wykonawca</b> HAPI - Szymon Łodyga ul. Skoczyłasa 10/12 m. 59 03-465 Warszawa tel. 503 912 552 biuro@hapi-sl.pl			
<b>Branża</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Nr uprawnień</b>	<b>Podpis</b>
główny projektant	mgr inż. Adam Marciniak	WKP/0050/POOK/13	
elektryczna	mgr inż. Paweł Podwójcic	MAZ/0411/PWOE/05	
elektryczna	mgr inż. Tomasz Dryski	LOD/0290/POOE/05	
<b>Tytuł Opracowania</b> Budowa ładowiska dla centrum urazowego przeznaczonych wyłącznie dla śmigłowców ratunkowych oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla potrzeb ładowiska			<b>Data</b> 11.2016
			<b>Skala</b> -
			<b>Stadium</b> PB
<b>Tytuł Rysunku</b> Schemat zasadniczy tablicy świetlnych pomocy nawigacyjnych TON/2			<b>Branża</b> elektryczna
			<b>Nr rysunku</b> E-11